

令和 4 年度 事業報告
(令和 4 年 5 月 21 日～令和 5 年 5 月 19 日)

8 指定管理者制度対応事業報告

(1) 羽村市弓道場の管理運営

平成 17 年 4 月から継続して羽村市弓道場の指定管理者として、特定非営利活動法人羽村市体育協会が指定を受け、羽村市弓道会会長を管理責任者として、有段者の会員が中心となり、ボランティアで管理運営業務を担っています。

令和 4 年度は指定管理期間 4 年間の最後の年でしたが、新型コロナウイルス感染対策を講じながら適正な管理に努めました。また、令和 5 年度からの 4 年間の指定管理者の選定審査があり、引き続き指定管理者として指定を受けることとなりました。

① 会議報告

- ・代表者理事会（管理運営委員会）

議題：弓道場の運営・施設管理利用状況・事業の実施状況・諸課題について

開催日

第 1 回	4 月 16 日	第 2 回	5 月 29 日	第 3 回	6 月 26 日
第 4 回	7 月 24 日	第 5 回	8 月 24 日	第 6 回	10 月 2 日
第 7 回	11 月 6 日	第 8 回	12 月 18 日	第 9 回	令和 5 年 1 月 21 日
第 10 回	2 月 19 日	第 11 回	3 月 21 日		

② 事業報告

ア 利用状況

貸切 令和 4 年 4 月から令和 5 年 3 月までの火曜日から日曜日の貸切枠 536 回を弓道会が利用し、弓道会以外の貸切枠を 99 回、市民開放枠を 203 回設定しました。

イ 利用者人数

令和 4 年度の年間利用者数は 7,767 名で、前年度に比べ 1,171 名の増となりました。

ウ 弓道教室

- ・春季初心者弓道教室 5 月 7 日～28 日 計 7 回 参加者 11 名
- ・夏休み中学生弓道教室 7 月 28 日 参加者 6 名
- ・秋季初心者弓道教室

新型コロナウイルス感染症の影響等により中止としました。

- ・小作台小学校クラブ活動

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和 4 年度の活動は中止となりました。

エ 射会・講習会

- ・第 53 回羽村市総合体育大会弓道大会実施 9 月 18 日(日)
- ・月例射会 毎月第 3 日曜日(原則) 年 9 回開催
- ・納射会 12 月 11 日(日)
- ・百八射会 12 月 31 日(土)
- ・新年射会 1 月 8 日(日)

オ 弓道場の整備

- ・芝刈り、低木剪定、床ワックス掛け、日常の各部(矢道・安土整備)・敷地内清掃、年末大掃除等を実施しました。
- ・射場の床・防矢ネット・矢止め板の修繕、安土の整備、的位置の調整を実施しました。

(2) 羽村市スイミングセンターの管理運営

平成 18 年 4 月から継続して羽村市スイミングセンターの指定管理者として、大和興産株式会社と特定非営利活動法人羽村市体育協会が共同で指定を受け、事務・事業分担を行いながら管理運営業務を実施してきています。

令和 4 年度も、新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら適正な管理運営に努めました。

① 経営者会議報告

経理状況や管理・運営状況等について、次のとおり月 1 回開催した。

認定第 1 号

実施日	議 事
<p>第 1 回 4月26日(火)</p>	<p>(1)令和4年3月収支について (2)業務報告 ① 3/1 プール・浴槽水質検査実施 ② 3/2 設備巡回点検実施 ③ 3/3 電気工作物月次点検実施 ④ 3/14 定期清掃実施 建築設備点検実施 ⑤ 3/15 設備巡回点検実施 ⑥ 3/25 自動ドア点検実施 ⑦ 4/1 設備巡回点検実施 プール・浴槽水質検査実施 ⑧ 4/5 電気工作物月次点検実施 第1期水泳教室申込開始 初日：155名 ⑨ 4/11 定期清掃実施 ⑩ 4/15 設備巡回点検実施 ⑪ 4/21 エレベーター点検実施 (3)不具合・修繕報告 ① 3/7 第2会議室窓開閉修繕実施 ② 3/14 プール男子洗体槽脇給湯配管漏水工実施 プール男子シャワーブーススタイルひび割れ発見 ⇒ 4/11 建築課対応 (4)事故・クレーム報告 ① 4/7 プールウォーキングコース利用者からの苦情(ビート版)対応 ② 4/10 プール受付での物販購入者からの苦情(品切れ)対応</p>
<p>第 2 回 5月24日(火)</p>	<p>(1)令和4年4月の収支について (2)業務報告 ① 5/2 設備巡回点検実施 ② 5/6 電気工作物月次点検実施 ③ 5/10 プール・浴槽水質検査実施 ④ 5/12 自動ドア点検実施 ⑤ 5/16 電気工作物年次点検実施 ⑥ 5/17 設備巡回点検実施 ⑦ 5/18 第2期水泳教室申込開始 初日：176名 22日現在：299名 (3)不具合報告について なし (4)事故・クレーム報告 ① 5/3 プール内での嘔吐物の苦情対応 ② 5/10 団体利用者体調不良による救急搬送対応</p>
<p>第 3 回 6月28日(火)</p>	<p>(1)令和4年5月の収支について (2)業務報告 ① 5/25 冷温水発生機切替実施 ② 5/30 定期清掃実施 ③ 6/1 第2期水泳教室申込：373名 設備巡回点検実施 ④ 6/3 電気工作物月次点検実施 ⑤ 6/10 エレベーター点検実施 プール・浴槽水質検査実施 ⑥ 6/15 設備巡回点検実施 ⑦ 6/24 自動扉点検実施 (3)不具合報告について なし (4)事故・クレーム報告 なし (5)その他 ① 団体利用に関する周知について ② 夏期繁忙期安全管理について</p>

認定第 1 号

実施日	議 事
<p>第 4 回 7月 26 日(火)</p>	<p>(1)令和 4 年 6 月の収支について (2)業務報告 ① 7/1 設備巡回点検実施 ② 7/5 電気工作物月次点検実施 プール・浴槽水質検査実施 ③ 7/11 定期清掃実施 消防設備点検・特定建築物定期検査実施 ④ 7/12 第三者評価実施 ⑤ 7/19 設備巡回点検実施 ⑥ 7/21 エレベーター点検実施 (3)不具合報告について ① 6/29 男子サウナタイマー故障 ⇒ 交換修繕実施 (4)事故・クレーム報告 なし (5)その他 ① 夏期繁忙期安全管理について ② 第三者評価総評について ③ 高砂熱学工業による熱利用について</p>
<p>第 5 回 8月 30 日(火)</p>	<p>(1)令和 4 年 7 月の収支について (2)業務報告 ① 8/2 煤煙測定実施 設備巡回点検実施 ② 8/3 電気工作物月次点検実施 ③ 8/4 プール・浴槽水質検査実施 ④ 8/5 自動ドア保守点検実施 ⑤ 8/8 定期清掃実施 ⑥ 8/17 設備巡回点検実施 ⑦ 8/26 エレベーター点検実施 (3)不具合報告について ① 8/23 男子サウナ室電灯破損 男子プール更衣室大トイレドア破損 監視室ドアアーム破損 (4)事故・クレーム報告 ① 8/6 回数券について (5)その他 ① 蜂駆除予定</p>
<p>第 6 回 9月 27 日(火)</p>	<p>(1)令和 4 年 8 月の収支について (2)業務報告 ① 9/3 プール・浴槽水質検査実施 ② 9/6 設備巡回点検実施 電気工作物月次点検実施 ③ 9/7・8 中央監視装置自動制御機器点検実施 ④ 9/12 定期清掃実施 ⑤ 9/20 設備巡回点検実施 エレベーター点検実施 ⑥ 9/22 エレベーター点検実施 (3)不具合報告について ① 9/6 幼児プール漏水 ⇒ 9/24 原因説明・修繕完了 (4)事故・クレーム報告 ① 9/15 利用者から幼児プールについての意見聴取 (5)その他 ① 9/1 蜂駆除実施 ② 9/13 毛虫駆除実施 ③ 11/17 指定管理者監査予定</p>

実施日	議 事
<p>第 7 回 10 月 25 日(火)</p>	<p>(1)令和 4 年 9 月の収支について (2)業務報告 ① 10/5 電気工作物月次点検実施 設備巡回点検実施 ② 10/6 プール・浴槽水質検査実施 ③ 10/19 エレベーター点検実施 ④ 10/21 冷温水発生機切替・点検実施 設備巡回点検実施 (3)不具合報告について ① 10/3 男子プール更衣室大トイレドア修繕完了 監視室ドアアーム修繕完了 (4)事故・クレーム報告 ① 10/12 夜間受付職員が駐車場で躓き救急搬送 (5)その他 ① 11/8 指定管理者監査事前打ち合わせ予定</p>
<p>第 8 回 11 月 22 日(火)</p>	<p>(1)令和 4 年 10 月の収支について (2)業務報告 ① 10/31 定期清掃実施 ② 11/1 プール・浴槽水質検査実施 ③ 11/2 設備巡回点検実施 ④ 11/4 電気工作物月次点検実施 自動扉点検実施 ⑤ 11/14 定期清掃実施 ⑥ 11/18 設備巡回点検実施 ⑦ 11/21 ヒーター機材・フィルター清掃点検実施 (3)不具合報告について ① 10/25 シャワー温度調整レバー・トイレフラッシュバルブ・排水バルブ修繕完了 ② 11/1・15 トレーニング室マシン・トレッドミル・リカンベントバイク修繕完了 ③ 11/4 一階男子トイレ蛇口破損 ⇒ 業者修繕実施 (4)事故・クレーム報告 ① 11/22 トレーニングルームの騒音苦情対応 喫煙所の煙等苦情対応 (5)その他 ① 年末・年始の営業について ② 新年のあいさつについて</p>
<p>第 9 回 12 月 20 日(火)</p>	<p>(1)令和 4 年 11 月の収支について (2)業務報告 ① 11/25 エレベーター点検実施 ② 12/1 プール・浴槽水質検査実施 設備巡回点検実施 ③ 12/6 電気工作物月次点検実施 ④ 12/12 定期清掃実施 害虫駆除実施 (3)不具合報告について ① 11/24 屋上消火補給水槽ボールタップ故障 ⇒ 11/29 修繕完了 ② 12/1 観覧席道路側壁破損 ⇒ 12/7 修繕完了 (4)事故・クレーム報告 ① トレーニングルームの騒音苦情対応 ② サウナの値上げ理由問合せ (5)その他 ① 年末・年始の営業について ② 新年のあいさつについて</p>

認定第 1 号

実施日	議 事
<p>第 10 回 令和 5 年 2 月 1 日(水)</p>	<p>(1)令和 4 年 12 月の収支について (2)業務報告 ① 12/23 エレベーター点検実施 ② 12/25～28 年末大掃除実施 ③ 1/4 設備巡回点検実施 ④ 1/6 電気工作物月次点検実施 ⑤ 1/7 プール・浴槽水質検査実施 ⑥ 1/16 定期清掃実施 ボイラー機器定期点検 ⑦ 1/19 西多摩保健所によるプール水質定期巡回 ⑧ 1/27 エレベーター点検実施 (3)不具合報告について ① 12/26 大・小プール給排水弁交換修繕実施 ② 1/24 入口自動ドアセンサー取替修繕実施 (4)事故・クレーム報告 ① 女性サウナ浴槽の水が抜けるとの指摘 ② 脱衣所が汚いとの指摘</p>
<p>第 11 回 2 月 28 日(火)</p>	<p>(1)令和 5 年 1 月の収支について (2)業務報告 ① 2/3 設備巡回点検実施 電気工作物月次点検実施 ② 2/7 簡易水道検査実施 ③ 2/10 プール・浴槽水質検査実施 ④ 2/13 定期清掃実施 ⑥ 2/17 設備巡回点検実施 ⑦ 2/28 エレベーター点検実施 (3)不具合報告について ① 2/7 プール女子トイレドア修繕実施 ② 2/18 大プールフット弁取替修繕実施 プール男子トイレ洗面台蛇口取替修繕実施 (4)事故・クレーム報告 ① 駐車場利用者からの意見聴取 ② トレーニングルーム利用者からの意見聴取</p>
<p>第 12 回 3 月 28 日(火)</p>	<p>(1)令和 5 年 2 月の収支について (2)業務報告 ① 3/2 プール・浴槽水質検査実施 ② 3/3 電気工作物月次点検実施 設備巡回点検実施 ③ 3/13 定期清掃実施 ④ 3/16 設備巡回点検実施 (3)不具合報告について なし (4)事故・クレーム報告 ① 3/28 男性サウナ利用者からの意見聴取 (5)2023 年度の人員配置について ① 新体制の意見交換等</p>

②業務・事業報告

ア 受付業務

- ・施設の受付業務
- ・問い合わせ電話対応等の事務
- ・館内、館外の巡回点検
- ・使用料等の収納事務

イ プールを利用した市民対象の健康維持事業

認定第 1 号

- ・アクアビクス 年間 44 回実施 延べ参加人員 319 名

- ・水中ウォーキング 年間 3 回実施 延べ参加人員 23 名

ウ 上記業務・事業の実施報告及びスイミングセンター内異常時の緊急対応

エ 勤務時間及び勤務人員は、下記の内容で対応した。

- ・勤務日は、羽村市が指定したスイミングセンターの勤務日とする。

- ・休館日は、羽村市が指定した月曜日(祝日は除く)及び年末年始を原則とする。

- ・勤務時間は、午前 8 時 15 分から午後 10 時とし、開館時間内は 2 名の常駐職員を勤務させるものとする。なお、午後 5 時から午後 10 時の勤務時間は、男子職員を配置する。

- ・プールを利用した市民対象健康維持事業を実施する職員は、事業実施の時間帯に配置する。